COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY Nº 10411
Sitio web: www.tecnicos.org.ar

CONSEJO SUPERIOR
Calle 6 Nº 464
(1900) LA PLATA
Tel./Fax: (0221) 422-1613
e-mail: info@tecnicos.org.ar

SEDE DISTRITO I
Juan de Garay Nº 2625
(1636) OLIVOS
Tel./Fax: (011) 4790-8383
e-mail: ctd1@arnet.com.ar

SEDE DISTRITO II
Ocampo Nº 2766
(1754) SAN JUSTO
Tel./Fax: (011) 4651-1783
(011) 4482-0458
e-mail: ctd2@tecnicosd2.org.ar

SEDE DISTRITO III
Alvear Nº 298
(1832) LOMAS DE ZAMORA
Tel./Fax: (011) 4244-9949
(011) 4243-4943
e-mail: ctd3@telecentro.com.ar

SEDE DISTRITO IV
Calle 11 Nº 618
(1900) LA PLATA
Tel./Fax: (0221) 421-2829
(0221) 425-1867
e-mail: ctd4@netverk.com.ar

SEDE DISTRITO V
11 de Septiembre Nº 3265
(7600) MAR DEL PLATA
Tel./Fax: (0223) 493-9400
e-mail: ctd5@uolsinectis.com.ar

SEDE DISTRITO VI
Fitz Roy Nº 382
(8000) BAHIA BLANCA
Tel./Fax: (0291) 455-1975
e-mail: ctd6@speedy.com.ar

SEDE DISTRITO VII
Necochea Nº 2510
(7400) OLAVARRIA
Tel./Fax: (02284) 44-6499
e-mail: colegiodetecnicos distrito7@infovia.com.ar

Resolución Nº 717 /10

La Plata, 20 de mayo del 2010

VISTO

La necesidad de unificar el visado de la documentación eléctrica en la Pcia de Bs. As. y abarcar las diferentes características, dada la cantidad de prestadoras de servicios eléctricos que actúan en nuestra área de acción, intentando ajustarnos al marco legal vigente y

CONSIDERANDO

Que las diferentes Instituciones, Organismos y Entes Oficiales y Privados se encuentran resolviendo sobre un nuevo régimen para la conexión de los suministros de energía eléctrica.

Que luego de sucesivas gestiones con estos diferentes actores se hace imperioso lograr la creación de un nuevo certificado para la conexión del suministro de energía eléctrica.

Por ello:

El Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en sesión de ***fecha 13 de mayo de 2010, (Acta Nº 383),***

RESUELVE

Artículo 1º: Impleméntese el "Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica" (CAIE) el cual se adjunta como Anexo 1 de la presente, con sus Planillas A y B , y como Anexo 2 con sus Planillas C y D.

Artículo 2º: Impleméntese en el área del ENRE, según Resolución 336/09 (para las distribuidoras EDESUR, EDENOR y EDELAP) el visado Colegial del CAIE Anexo 1 y la Documentación Técnica específica, de acuerdo al requerimiento de los Organismos que actúen para la autorización del suministro eléctrico y obras de instalación eléctrica.

Artículo 3º: Impleméntese en el área de la Dirección Provincial de la Energía (DPE) y el OCEBA el Visado Colegial del CAIE Anexo 2 y la Documentación Técnica específica de acuerdo al requerimiento de los Organismos que actúen para la autorización del suministro eléctrico y obras de instalación eléctrica.

Artículo 4º: El desarrollo de la actividad profesional contiene diversos casos para la habilitación de Instalaciones eléctricas y/o medidores en viviendas, comercios, industrias y todo otro destino edilicio, sobre los que se procederá de la siguiente forma:

1) **Obra nueva o ampliación**.

1.1.) Inicio de trámite de solicitud de medidor.

Para su correspondiente visado el profesional interviniente presentará:

(1) Certificado de Aptitud Instalación Eléctrica (CAIE)
(2) Contrato profesional y anexo por la tarea profesional correspondiente, más la documentación técnica específica, de acuerdo a lo requerido por los Organismos que actúen para la autorización del suministro e instalación eléctrica (ej: ENRE, DPE, Cooperativas, Municipios).
(3) Cuota de Ejercicio Profesional correspondiente.
(4) En el caso de requerirse certificado de final de obra, se deberá presentar la documentación técnica específica de acuerdo a lo requerido por los Organismos que actúen para la autorización del suministro e instalación eléctrica (ej: ENRE, DPE, Cooperativas, Municipios).

Con la presentación de esta documentación final se procederá conforme al siguiente detalle:

- Si la documentación técnica conforme a obra coincide o es menor en cantidad de bocas y/o HP, con respecto al proyecto eléctrico presentado oportunamente, será de aplicación lo establecido en el Título VIII, Capítulo I, Artículo 4º inc. c) del Decreto 6964/65.
- Si la documentación técnica conforme a obra es mayor en cantidad de bocas y/o HP, con respecto al proyecto eléctrico presentado oportunamente, se exigirá nuevo contrato profesional ampliatorio.

En ambos casos, se abonará nueva Cuota de Ejercicio Profesional correspondiente.

1.2.) Inicio de trámite de solicitud de medidor para propiedad horizontal.

Para su correspondiente visado el profesional interviniente presentará:

(1) Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica (CAIE)

COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY N° 10411
Sitio web: www.tecnicos.org.ar

(2) Contrato profesional y anexo considerando el total de bocas y HP del edificio.
(3) El procedimiento se ajustará a lo normado para el caso 1.1.), puntos (3) al (4).

2) **Medidor para riego e iluminación.**
2.1.) Trámite de solicitud de medidor para riego e iluminación.
Para su correspondiente visado el profesional interviniente presentará:
(1) Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica (CAIE)
(2) Contrato profesional y anexo por inspección y ensayo electromecánico con su correspondiente informe de la instalación, cuyos honorarios se encuentran comprendidos en lo normado en el Título III, Artículo 1° del Decreto 6964/65.
(3) Cuota de Ejercicio Profesional correspondiente.

3) **Obra existente con antecedente.**
3.1.) Trámite de solicitud de medidor.
Para su correspondiente visado el profesional interviniente presentará:
(1) El Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica (CAIE) más documentación técnica específicas de acuerdo a lo requerido por los Organismos que actúen para la autorización del suministro e instalación eléctrica (ej: ENRE, DPE, Co-operativas, Municipios) y antecedente de plano de obra eléctrica y memoria técnica a fin de facilitar la auditoría de la documentación técnica.
(2) Contrato profesional y anexo por inspección y ensayo electromecánico con su correspondiente informe de la instalación, cuyos honorarios se encuentran comprendidos en lo normado en el Título III, Artículo 1° del Decreto 6964/65.
(3) Cuota de Ejercicio Profesional que correspondiente.

4) **Obra existente sin permiso.**
4.1.) Trámite de solicitud de medidor con plano.
Para su correspondiente visado el profesional interviniente presentará:
(1) El Certificado de Aptitud de Instalación Eléctrica (CAIE) más documentación técnica específica, de acuerdo a lo requerido por los Organismos que actúen para la autorización del suministro e instalación eléctrica (ej: ENRE, DPE, Co-operativas, Municipios) y plano de obra eléctrica y memoria técnica a fin de facilitar la auditoría de la documentación técnica
(2) Contrato profesional y anexo por medición e informe técnico.
(3) Liquidación correspondiente a la aplicación del Artículo 29° de la Ley 12.490.
(4) Cuota de Ejercicio Profesional correspondiente.

4.2.) Trámite de solicitud de medidor sin plano
Para su correspondiente visado el profesional interviniente presentará:
(1) El Certificado de Aptitud Instalación Eléctrica (CAIE) más documentación técnica específica, de acuerdo a lo requerido por los Organismos que actúen para la autorización del suministro e instalación eléctrica (ej: ENRE, DPE, Cooperativas, Municipios).
(2) Contrato profesional y anexo por inspección y ensayo electromecánico.
(3) Cuota de ejercicio profesional correspondiente.

Artículo 5°: Deróguese la resolución 667/09 y toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 6°: Dése a conocimiento de los Colegios de Distrito, Tribunal de Disciplina y matriculados. Cumplido. Archívese.

CONSEJO SUPERIOR
Calle 6 N° 464
(1900) LA PLATA
Tel./Fax: (0221) 422-1613
e-mail: info@tecnicos.org.ar

SEDE DISTRITO I
Juan de Garay N° 2625
(1636) OLIVOS
Tel./Fax: (011) 4790-8383
e-mail: ctd1@arnet.com.ar

SEDE DISTRITO II
Ocampo N° 2766
(1754) SAN JUSTO
Tel./Fax: (011) 4651-1783
(011) 4482-0458
e-mail: ctd2@tecnicosd2.org.ar

SEDE DISTRITO III
Alvear N° 298
(1832) LOMAS DE ZAMORA
Tel./Fax: (011) 4244-9949
(011) 4243-4943
e-mail: ctd3@telecentro.com.ar

SEDE DISTRITO IV
Calle 11 N° 618
(1900) LA PLATA
Tel./Fax: (0221) 421-2829
(0221) 425-1867
e-mail: ctd4@netverk.com.ar

SEDE DISTRITO V
11 de Septiembre N° 3265
(7600) MAR DEL PLATA
Tel./Fax: (0223) 493-9400
e-mail: ctd5@uolsinectis.com.ar

SEDE DISTRITO VI
Fitz Roy N° 382
(8000) BAHIA BLANCA
Tel./Fax: (0291) 455-1975
e-mail: ctd6@speedy.com.ar

SEDE DISTRITO VII
Necochea N° 2510
(7400) OLAVARRIA
Tel./Fax: (02284) 44-6499
e-mail: colegiodetecnicos distrito7@infovia.com.ar

COLEGIO DE TECNICOS
de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.411

AUTORIZACION Nº | CT Nº | A

CERTIFICADO DE APTITUD INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

DE OBRA ☐ DEFINITIVA ☐ AMP. POT. ☐

El presente **CERTIFICADO DE APTITUD DE INSTALACION ELECTRICA** se elabora para dar cumplimiento a la Metolodogia del control Profesional para Habilitación de instalaciones eléctricas.

El que suscribe ..... DNI ..... Instalador electricista con

Titulo Profesional de **Tecnico** Matricula Nº ..... Reg Inst. Municipal .....

Con domicilio real Nº

Localidad de ..... Cod. ..... Tel/Fax .....

Declara bajo su propia responsabilidad que la instalación eléctrica que se describe, ha sido realizada conforme a lo establecido en la Res. 336/09 del ENRE y el reglamento de instalaciones eléctricas en inmuebles según:

ORD. Municipal Nº de la Municipalidad de

Reglamento AEA 1987 ☐ Reglamento AEA 2006 ☐ Reglamento : ☐

DATOS PROPIETARIO

Apellido y Nombres ..... DNI .....

Domicilio Legal Calle ..... Nº ..... piso .....

Localidad de ..... Cod. ..... Tel/ Fax .....

DATOS DEL INMUEBLE

Circ ..... Secc ..... Mz ..... Parc ..... Sub Parc .....

Calle ..... Nº .....

Tramitado Exp Nº ..... Letra ..... Año .....

DATOS DE LA INSTALACION ELECTRICA

Potencia Max. a demandar ..... **KW**

Monofasica ☐ Trifasica ☐ Industrial ☐ Comercial ☐ Residencial ☐

Numero Contribuyente .....

Observaciones .....

PROFESIONAL	PROPIETARIO	COLEGIO	MUNICIPALIDAD
Fecha.....	Fecha.....	Fecha.....	Fecha.....

COLEGIO DE TECNICOS
de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.411

VISADO Nº | CT Nº **B**

Planilla de Inspección
CERTIFICADO DE APTITUD DE INSTALACION ELECTRICA

DATOS DEL INMUEBLE

Circ. ..... Secc. ..... Mz ..... Par ..... Part .....
Calle ..... Nº .....

Tramitado Exp Municipal Nº ..... letra ..... Año .....

	INSPECCION VISUAL	Cumplido SI	Cumplido NO
1	Correcta ejecución de cañería y bandeja		
2	Correcto conexionado de la instalación de la puesta a tierra y ejecución de la misma		
3	En todos los tomacorriente, bornes de tierra conectado al conducto de tierra		
4	Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección		
5	Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección		
6	Correcta ejecución de la uniones eléctricas de los conductores		
7	Correcta aplicación del código de colores de conductores activos y de protección		
8	Ubicación, características e inscripciones indicativas de los tableros principal y seccional		

	CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LA REGLAMENTACION	Cumplido Si	Cumplido No	
9	Cantidad y destino de los circuitos			
10	Sección de los conductores			
11	Sección del conductor de protección			
12	Medidas y características de los materiales de las canalizaciones			
13	Caracteristicas nominales de los aparatos de maniobra y protección			
14	Cumple condiciones reglamentarias Res. 336/09			
15	Potencia máxima a demandar en KW		**KW**	

	MEDICIONES	Cumplido Si	Cumplido No
16	Continuidad de los conductores activos		
17	Continuidad de las canalizaciones metálicas		
18	Continuidad del conductor de protección		

	RESISTENCIA DE AISLACION DE LA INSTALACION	Cumplido Si	Cumplido No	Valor medido en **MΩ**
19	Entre conductores de fase			
20	Entre conductores de fase unidos entre si y neutro			
21	Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protección			
22	Entre conductor neutro y conductor de protección			

	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	Cumplido Si	Cumplido No	Valor medido en **Ω**
23	Toma de tierra de la instalación			
24	Tomacorriente genérico de la instalación			
25	Masa genérica de la Instalación			
26	Toma de tierra Res. 336/09			

Proyecto aprobado Inspecciones Parciales Solicitadas

Observaciones: Se trata de un edificio con ... departamentos y un servicio general

Cumple Res. 336/09 del ENRE.-

Observaciones .....

El propietario autoriza a que la instalación eléctrica sea inspeccionada por la Municipalidad de la Municipalidad de ..... y/o por el Colegio de Tecnicos de la Prov. de Buenos Aires

PROFESIONAL	PROPIETARIO	COLEGIO	MUNICIPALIDAD
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha .....

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja: ____ de ____

A - PLANILLA DE DATOS TECNICOS

ANEXO "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" INICIAL - FINAL Nº:

SINTESIS DEL PROYECTO DE LA INSTALACION

DISTRITO Nº

GRADO DE ELECTRIFICACION ☐ MINIMA ☐ MEDIA ☐ ELEVADA ☐ SUPERIOR ☐ NO APLICABLE

Superficie total cubierta del inmueble: ____ m^2 DPMS total para el grado de electrificación: ____ VA

Corriente de cortocircuito de proyecto: ____ KA Potencia máxima simultánea: ____ VA

CIRCUITO Nº											Líneas	
DESTINO											Seccional	Principal
DPMS (VA)												
IMS (A)												
Sección L, N (mm^2)												
Sección PE (mm^2)												
IMC (A)												
INP (A)												
% caída de tensión												
ICC (KA)												
Nº DE BOCAS											Total de Bocas	

DPMS: demanda de potencia máxima simultánea, IMS: corriente máxima simultánea, IMC: corriente máxima del conductor, INP: corriente nominal de protección.

AMBIENTE	DISTRIBUCION AMBIENTAL DE LAS BOCAS										Largo/ancho (m)	Superficie (m^2)

Declaro bajo mi propia responsabilidad:

1 - Que se han realizado todas las comprobaciones previstas en la Cláusula 771.23 de la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina edición 2002.

2 - Que los materiales eléctricos cumplen los requisitos de las normas IRAM ó IEC aplicables y la Resolución SICyM 92/98.

3 - Que la resistencia de aislación resultante de mediciones fue (meghom):

	Valores	
Entre conductores de fase (para circuitos trifásicos)		
Entre conductores de fase unidos entre sí y neutro:		
Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección:		
Entre conductor neutro y conductor de protección:		

4 - Que la resistencia de puesta a tierra se midió con:

Telurímetro marca: ____ Modelo: ____ ó Voltímetro y Amperímetro ☐

resultando los valores (ohm) que se indican a continuación:

	Valores	
Toma de tierra local de la instalación:		
El borne de tierra de un tomacorriente de la instalación:		
Una masa de la instalación:		

El propietario se compromete a no alterar la instalación Eléctrica Ejecutada en el inmueble ubicado en:

Calle ____ Nº ____ Piso ____ Dpto ____ Localidad ____ C. Postal ____

Nom. Catast. Circ. ____ Secc. ____ Frac./Chac./Qta. ____ Manz. ____ Parc. ____ Part. Municipal ____ Part. Provincial ____

sin que intervenga un Instalador Electricista Matriculado en un Colegio Profesional.

Datos: Propietario ____ Documento Tipo ____ Nº ____

(Apellido y Nombres)

Firma del propietario: ____

OBSERVACIONES: ____

Fecha: ____	COLEGIO PROFESIONAL	MUNICIPIO
SELLO Y FIRMA DEL INSTALADOR ELECTRICISTA	SELLO Y FIRMA DEL VISADOR	SELLO Y FIRMA DEL MUNICIPIO

COLEGIO DE TECNICOS
de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.411

AUTORIZACION Nº | CT Nº C

CERTIFICADO DE APTITUD INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

DE OBRA ☐ DEFINITIVA ☐ AMP. POT. ☐

El presente **CERTIFICADO DE APTITUD DE INSTALACION ELECTRICA** se elabora para dar cumplimiento a la Metolodogia del control Profesional para Habilitación de instalaciones eléctricas.

El que suscribe ..... DNI ..... Instalador electricista con

Titulo Profesional de **Tecnico** Matricula Nº ..... Reg Inst. Municipal .....

Con domicilio real Nº

Localidad de ..... Cod. ..... Tel/Fax .....

Declara bajo su propia responsabilidad que la instalación eléctrica que se describe, ha sido realizada conforme a lo establecido por la DPE y el OCEBA y el reglamento de instalaciones eléctricas en inmuebles según:
ORD. Municipal Nº de la Municipalidad de
Reglamento AEA 1987 ☐ Reglamento AEA 2006 ☐ Reglamento : ☐

DATOS PROPIETARIO

Apellido y Nombres ..... DNI .....

Domicilio Legal Calle ..... Nº ..... piso .....

Localidad de ..... Cod. ..... Tel/ Fax .....

DATOS DEL INMUEBLE

Circ ..... Secc ..... Mz ..... Parc ..... Sub Parc .....

Calle ..... Nº .....

Tramitado Exp Nº ..... Letra ..... Año .....

DATOS DE LA INSTALACION ELECTRICA

Potencia Max. a demandar ..... **KW**

Monofasica ☐ Trifasica ☐ Industrial ☐ Comercial ☐ Residencial ☐

Numero Contribuyente .....

Observaciones .....

PROFESIONAL	PROPIETARIO	COLEGIO	MUNICIPALIDAD
Fecha.....	Fecha.....	Fecha.....	Fecha.....

COLEGIO DE TECNICOS
de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.411

VISADO Nº | CT Nº | D

Planilla de Inspección
CERTIFICADO DE APTITUD DE INSTALACION ELECTRICA

DATOS DEL INMUEBLE

Circ. ..... Secc. ..... Mz ..... Par ..... Part .....
Calle ..... Nº .....

Tramitado Exp Municipal Nº ..... letra ..... Año .....

	INSPECCION VISUAL	Cumplido SI	Cumplido NO
1	Correcta ejecución de cañería y bandeja		
2	Correcto conexionado de la instalación de la puesta a tierra y ejecución de la misma		
3	En todos los tomacorriente, bornes de tierra conectado al conducto de tierra		
4	Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección		
5	Acción eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección		
6	Correcta ejecución de la uniones eléctricas de los conductores		
7	Correcta aplicación del código de colores de conductores activos y de protección		
8	Ubicación, características e inscripciones indicativas de los tableros principal y seccional		

	CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LA REGLAMENTACION	Cumplido Si	Cumplido No
9	Cantidad y destino de los circuitos		
10	Sección de los conductores		
11	Sección del conductor de protección		
12	Medidas y características de los materiales de las canalizaciones		
13	Caracteristicas nominales de los aparatos de maniobra y protección		
14	Cumple condiciones reglamentarias Res. 336/09		
15	Potencia máxima a demandar en KW		KW

	MEDICIONES	Cumplido Si	Cumplido No
16	Continuidad de los conductores activos		
17	Continuidad de las canalizaciones metálicas		
18	Continuidad del conductor de protección		

	RESISTENCIA DE AISLACION DE LA INSTALACION	Cumplido Si	Cumplido No	Valor medido en MΩ
19	Entre conductores de fase			
20	Entre conductores de fase unidos entre si y neutro			
21	Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protección			
22	Entre conductor neutro y conductor de protección			

	RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	Cumplido Si	Cumplido No	Valor medido en Ω
23	Toma de tierra de la instalación			
24	Tomacorriente genérico de la instalación			
25	Masa genérica de la Instalación			
26	Toma de tierra Res. 336/09			

Proyecto aprobado Inspecciones Parciales Solicitadas

Observaciones: Se trata de un edificio con ... departamentos y un servicio general

Cumple Normativa de la DPE y el OCEBA -

Observaciones .....

El propietario autoriza a que la instalación eléctrica sea inspeccionada por la Municipalidad de la Municipalidad de ..... y/o por el Colegio de Tecnicos de la Prov. de Buenos Aires

PROFESIONAL	PROPIETARIO	COLEGIO	MUNICIPALIDAD
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha .....

COLEGIO DE TECNICOS DE LA PROV. DE BUENOS AIRES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hoja: ____ de ____

A - PLANILLA DE DATOS TECNICOS

ANEXO "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD" INICIAL - FINAL Nº:

SINTESIS DEL PROYECTO DE LA INSTALACION

DISTRITO Nº

GRADO DE ELECTRIFICACION ☐ MINIMA ☐ MEDIA ☐ ELEVADA ☐ SUPERIOR ☐ NO APLICABLE

Superficie total cubierta del inmueble: ____ m^2 DPMS total para el grado de electrificación: ____ VA

Corriente de cortocircuito de proyecto: ____ KA Potencia máxima simultánea: ____ VA

CIRCUITO Nº										Líneas	
DESTINO										Seccional	Principal
DPMS (VA)											
IMS (A)											
Sección L, N (mm^2)											
Sección PE (mm^2)											
IMC (A)											
INP (A)											
% caída de tensión											
ICC (KA)											
Nº DE BOCAS										Total de Bocas	

DPMS: demanda de potencia máxima simultánea, IMS: corriente máxima simultánea, IMC: corriente máxima del conductor, INP: corriente nominal de protección.

AMBIENTE	DISTRIBUCION AMBIENTAL DE LAS BOCAS										Largo/ancho (m)	Superficie (m^2)

Declaro bajo mi propia responsabilidad:

1 - Que se han realizado todas las comprobaciones previstas en la Cláusula 771.23 de la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina edición 2002.

2 - Que los materiales eléctricos cumplen los requisitos de las normas IRAM ó IEC aplicables y la Resolución SICyM 92/98.

3 - Que la resistencia de aislación resultante de mediciones fue (meghom):

	Valores	
Entre conductores de fase (para circuitos trifásicos)		
Entre conductores de fase unidos entre sí y neutro:		
Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de protección:		
Entre conductor neutro y conductor de protección:		

4 - Que la resistencia de puesta a tierra se midió con:

Telurímetro marca: ..... Modelo: ..... ó Voltímetro y Amperímetro ☐

resultando los valores (ohm) que se indican a continuación:

	Valores	
Toma de tierra local de la instalación:		
El borne de tierra de un tomacorriente de la instalación:		
Una masa de la instalación:		

El propietario se compromete a no alterar la instalación Eléctrica Ejecutada en el inmueble ubicado en:

Calle ..... Nº ..... Piso ..... Dpto ..... Localidad ..... C. Postal .....

Nom. Catast. Circ. ..... Secc. ..... Frac./Chac./Qta. ..... Manz. ..... Parc. ..... Part. Municipal ..... Part. Provincial .....

sin que intervenga un Instalador Electricista Matriculado en un Colegio Profesional.

Datos: Propietario ..... Documento Tipo ..... Nº .....

(Apellido y Nombres)

Firma del propietario: .....

OBSERVACIONES: .....

Fecha: ____	COLEGIO PROFESIONAL	MUNICIPIO
SELLO Y FIRMA DEL INSTALADOR ELECTRICISTA	SELLO Y FIRMA DEL VISADOR	SELLO Y FIRMA DEL MUNICIPIO